


Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c.  
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska  
ul. Tarnogórska 12/18, 44-100 Gliwice

Gliwice, 26.05.2011r.



Urząd Gminy Rudziniec  
ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec

Wydział INWESTYCJE  
do Pana Piotra Biskupka

Sprawa:

**Wyjaśnienie do dokumentacji budowlano-wykonawczej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23**

W związku z przeprowadzoną przez nasze biuro architektoniczne, w maju 2011r., weryfikacją projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23 informuję, że znaleziono następujące nieścisłości w projekcie:

**ARCHITEKTURA**

**opis techniczny**

- 1) w punkcie nr 4.2 (str. 7) dotyczącym stolarki drzwiowej mylnie podano, że planuje się wymianę trzech par dwuskrzydłowych drewnianych drzwi ewakuacyjnych. W szkole znajdują się tylko dwie pary drewnianych drzwi ewakuacyjnych- jedne drzwi z naświetlem (w elewacji frontowej) o wymiarze otworu w murze: 196(skrzydła 2x90)cm x 297(204 wysokość skrzydła+93 wysokość naświetla)cm oraz jedne drzwi pełne o wymiarach w murze: 168 (skrzydło 90+60)cm x 220 cm.

**rysunki**

- 2) na rysunku nr 29, dla okna „10” podano złą szerokość otworu okiennego: 212 cm a powinno być 142 cm;
- 3) na rysunku nr 30, dla drzwi „D2” podano złe wymiary otworu w murze: 59x61 cm a powinno być 168x220 cm.

Powyższe zmiany są zmianami nieistotnymi w projekcie.

Wykonana inwentaryzacja obiektu wykazała, że powierzchnia zabudowy oraz kubatura budynku różni się od tej podanej w książce obiektu. Powierzchnia zabudowy wynosi 1 122 m<sup>2</sup> a nie 1155,25 m<sup>2</sup> a kubatura budynku wynosi 6415 m<sup>3</sup> a nie 7702,30 m<sup>3</sup>.